



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

ул. Кирова, д.13, РС (Я) г. Якутск, 677018
Тел/факс: (4112) 42-26-38
E-mail: info@lensk.gosnadzor.ru
<http://lensk.gosnadzor.ru>
ОКПО 02844239, ОГРН 1021401068996
ИНН/КПП1435067147/143501001

Генеральному директору
ЗАО «Нерюнгринские районные
электрические сети»

А.И. Лаптеву

28.05.2014 № 04-16/2667

На № _____ от _____

О регистрации электролаборатории

Уважаемый Алексей Иванович!

Ленское управление Ростехнадзора рассмотрело документацию по заявлению (вх. № 422638 от 01.04.2014г.) о регистрации электротехнической лаборатории ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети».

Электротехническая лаборатория ЗАО «НРЭС» с переносным комплектом приборов зарегистрирована в Ленском управлении Ростехнадзора за № 04 – 37/73 от 28.05.2014 года и может осуществлять производство испытаний и измерений согласно перечню.

Перечень осуществляемых видов испытаний (измерений) ЗАО «НРЭС»

1. Измерение сопротивления изоляции электроустановки (проводов, кабелей, вторичных цепей, электрооборудования);
2. Проверка заземляющего устройства (контур);
3. Проверка наличия цепи контактных соединений зануляющих (заземляющих) и защитных проводников;
4. Проверка цепи «фаза – нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали;
5. Проверка устройств защитного отключения;

6. Испытание кабельных линий;
7. Испытание силовых трансформаторов;
8. Испытания трансформаторов тока;
9. Испытание трансформаторов напряжения;
10. Высоковольтные испытания сборных и соединительных шин, кабелей, изоляторов, трансформаторов тока;
11. Испытания вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения;
12. Испытания масляных, элегазовых и вакуумных выключателей;
13. Проверка и настройка релейных защит;
14. Испытание электродвигателей переменного тока;
15. Испытание и наладка комплексных распределительных устройств внутренней и наружной установки;
16. Определение места повреждения кабельных линий;
17. Снятие векторных диаграмм тока и напряжения;
18. Проверка срабатывания тепловых и электромагнитных расцепителей в автоматических выключателях;
19. Испытания конденсаторных установок.

Срок действия регистрации: до 28 мая 2017 года

Полное наименование предприятия: Закрытое акционерное общество
«Нерюнгринские районные электрические сети»

Юридический адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул.
Комсомольская, 31.

Генеральный директор: Лаптев Алексей Иванович.

ОКПО: 81734876; ОГРН: 1071434003112; ИНН/КПП
1434035174/143401001.

Ляментовский О.Н.
(4112)34 – 37 – 54



А.А. Козлов